

www.mbsm.pro, Compresseurs, LBP, MBP, HBP , Difference, and, signification

written by Jamila | 9 September 2018

le B correspond à back il faut le traduire en contre pression , en fait sur les compresseurs frigorifiques du fait du circuit fermé , il y a une delta P entre entrée et sortie du compresseur , ce n'est pas comme un compresseur classique d'air comprimé